





**TABELLA CASI DI OBBLIGATORIETA' PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI****IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI PER TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO**

[comma 2 dell'art. 1 del DM n. 37 del 22/1/2008](#)

<i>Tipi di impianto</i>	<i>Obbligo di redazione dei progetti per:</i>
<i>ELETTRICO</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Utenze condominiali</li><li>- Utenze domestiche di singole unità abitative con potenza &gt; 6 KW o con sup. &gt; 400 mq.</li><li>- Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ adibiti ad uso medico;</li><li>▪ con pericolo di esplosione;</li><li>▪ a maggior rischio di incendio.</li></ul></li><li>- Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Utenze alimentate a tensione &gt; 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione</li><li>▪ Utenze alimentate in bassa tensione con potenza &gt; 6 kW.</li><li>▪ Utenze alimentate in bassa tensione se Sup. &gt; 200 mq</li></ul></li></ul>
<i>PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</i>	In edifici con volume > 200 mc.:
<i>RADIOTELEVISIVO, ANTENNE, ELETTRONICO</i>	Quando coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione
<i>RISCALDAMENTO</i>	Se presenti canne fumarie collettive ramificate
<i>CONDIZIONAMENTO</i>	Se la potenza $P \geq 40.000$ frigorie/h
<i>LINEA GAS</i>	Impianti caratterizzati da: <ul style="list-style-type: none"><li>- gas combustibili con portata termica &gt; 50 kW</li><li>- dotati di canne fumarie collettive ramificate</li><li>- uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio</li></ul>
<i>ANTINCENDIO</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attività soggette al C.P.I.</li><li>- sono previsti 4 o più idranti</li><li>- sono previsti 10 o più apparecchi di rilevamento</li></ul>
<i>LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se con potenza &gt; 1.200 VA rese dagli alimentatori</li><li>- se sono collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto</li></ul>